RESPUESTAS A SOLICITUD DE ACLARACIONES

La Gerencia de Adquisiciones (GAD) del Banco Central de Nicaragua (BCN), informa a las personas proveedoras, que se está procediendo a dar respuestas a solicitudes de aclaración realizadas durante la visita de campo, relacionadas a la Invitación a Ofertar de la Modalidad de **Contratación Ordinaria de Régimen Especial No. BCN-11-12-26-CORE, "Mantenimiento de Sistemas de Seguridad Electrónica- III Convocatoria"**, que a continuación, se detallan:

Pregunta No. 1

¿Se puede trabajar en paralelo dos sistemas con cuadrillas de tres personas?

Respuesta No. 1

Dependerá del tipo de área afectada, ya que el BCN consta de áreas restringidas.

Pregunta No. 2

¿Se puede trabajar en horario diferido en el edificio Biblioteca y en áreas restringidas que posee el BCN, como por ejemplo en fin de semana y de 5 de la tarde hasta las 12:00 de la media noche?

Respuesta No. 2

El BCN coordinara dichas solicitudes con las áreas afectadas.

Pregunta No. 3

¿Podrían indicar la marca y modelo del panel de control de acceso que será enviado en reclamo de garantía al fabricante?

Respuesta No. 3

SUPREMA, CS-40 CORE STATION

Pregunta No. 4

¿El tiempo que nuestro personal técnico no ingrese conforme lo planificado a las áreas sensibles como tesorería, bóveda entre otras será repuesto tiempo por tiempo por el BCN?

Respuesta No. 4

Sí, el BCN repondrá tiempo por tiempo.

Pregunta No. 5

¿En las áreas de altura como auditorio y área de lectura de la biblioteca, el BCN permitirá el trabajo con andamios, en horario de oficina o bien en horario fuera de oficina?

Respuesta No. 5

Sí, el BCN permitirá el uso de andamio siempre y cuando estén en buenas condiciones y con sus debidos sistemas de freno y rodos y se trabajará en horario de oficina o bien en horario fuera de oficina, cabe señalar que el contratista deberá de garantizar el cuido de la infraestructura del edificio conforme lo citado en la Invitación a Ofertar.

Pregunta No. 6

¿El BCN proporcionara o indicara los circuitos eléctricos que alimenten los sistemas electrónicos?

Respuesta No. 6

Sí, el BCN indicara los circuitos eléctricos dedicados.

Pregunta No. 7

¿Qué tipo de consumibles podemos utilizar para la realización de los mantenimientos de los sistemas electrónicos en el BCN Managua? DUSTER, MULTISURFACE CLEARNER, CONTACT CLEARNER, WD-40, LANILLAS.

Respuesta No. 7

Duster, multisurface clearner, contact clearner, WD-40, removedor, lanillas y grasa. bajo la línea sabo.

Pregunta No. 8

¿EL BCN podría indicar la cantidad de fuentes que posee cada sistema electrónico (Incendio, intrusión, CCTV, acceso, etc.)?

Respuesta No. 8

INCENDIO (20) Paneles Altronix, CONTROL DE ACCESO SUPREMA (12) Paneles Altronix e INTRUSION (12) Panel Altronix

Pregunta No. 9

¿Podría el BCN indicar la marca y modelo de los sensores de movimientos del sistema de intrusos?

Respuesta No. 9

Bosch DS950 Detector TriTech de alto rendimiento.
Bosch DS1102i Series Detectores de roturas de cristal.
Bosch ISC-PDL1-WC30G Detectores de Cortina Serie Profesional TriTech.
Bosch ISC-BDL2-WP12G Blue Line Gen2 TriTech Motion Detectors.
Bosch ISN-SM Detectores Sísmicos
Bosch ESVDS730

Pregunta No. 10

En el área del edifico Ejecutivo específicamente el cielo falso de PVC, consultamos si el BCN realizara la desinstalación y reinstalación de las lámparas, ¿para revisión de las tuberías y cajas de conexión que existen a lo interno de los sistemas electrónicos?

Respuesta No. 10

Sí, el BCN coordinará con el área correspondiente la desinstalación y reinstalación de las lámparas.

Pregunta No. 11

¿Requerimos que el BCN nos detalle la cantidad de sirenas, estrobos que requiere cambiar de los sistemas de incendio e intrusión?

Respuesta No. 11

Sistema de intrusión (10) y Sistema de Incendio (15).

Pregunta No. 12

¿Solicitamos que el BCN nos facilite modelo exacto de los detectores, fuentes, módulos, estaciones manuales del sistema de detección y alarma de incendios?

Respuesta No. 12

Detector de Humo FAP-DOTC420 y Detector de Humo FAP-DO420. Marca Bosch Luz Estroboscópica SHT: P85060, Luz Estroboscópica MTWP-2475W, Punto Manual FMC-420RW-GFRRD, Fuente Altronix AL600ULXB.

Pregunta No. 13

¿Solicitamos que el BCN nos facilite marca y modelo exacto de los componentes del sistema de control de acceso como, por ejemplo, lectoras de proximidad, lectoras de largo alcance, controladora general, fuentes, botoneras, etc.?

Respuesta No. 13

Lectora de proximidad HID SRD Modelo 20, HID SRD Modelo R90E, Controladora BioStar 2 SUPREMA Modelo CS-40, Fuente Altronix Modelo AL1012ULACMCB, Botoneras ENFORCER SD-7201GCPE1Q, SS24A0EX-ES, DM-20, MODULOS S/O.

Pregunta No. 14

¿Solicitamos que el BCN nos indique marca y tipo de acumuladores de respaldo que aceptara para los sistemas de seguridad?

Respuesta No. 14

Paneles de incendio FPA 5000 y 1200 Bosch Modelo PS12180NB 12VOLT18.0 Amper hrs. Para Paneles Intrusión, Control de acceso y fuentes auxiliares incendio SLB12-9(12V 9Ah).

Pregunta No. 15

¿Consultamos al BCN si podremos realizar un levantamiento previo de la cantidad de plafones dañados y sucios en los edificios del BCN Managua y León con el personal encargado del BCN?

Respuesta No. 15

Si, el BCN coordinará con las áreas correspondientes.

Pregunta No. 16

¿En visita de campo pudimos constatar que existen plafones sucios y dañados, dicho lo anterior solicitamos al BCN nos indique si dichos plafones serán suministrados por nuestra parte?

Respuesta No. 16

No, únicamente suministrarán plafones que resulten dañados por trabajos realizados por parte de su personal.

Pregunta No. 17

¿Consultamos si nuestro personal realizara el proceso de pintado de los plafones que se encuentran sucios en las áreas únicamente donde trabaje nuestro personal?

Respuesta No. 17

El contratista deberá de asumir el proceso de pintado, únicamente de los plafones que ensucie o manche su personal.

Dado en la ciudad de Managua, el día dieciséis de octubre del año dos mil veintiséis.

Arlen Lisseth Pérez Vargas
Gerente de Adquisiciones

Gerencia de Adquisiciones

cc: Expediente/YF